SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3541

Utstedt: 06.03.2019
Fornyet: 05.06.2025
Gyldig til: 01.03.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Minta og Vento ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- **EN 817**
- **NKB Produktregler nr. 4**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3541
SINTEF Certification

Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda
3850 Albergaria-a-Velha, Portugal

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Minta og Vento ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- Minta – 30274xx0, 31375xx0, 31558xx0, 31916xx0, 32067xx0, 32168xx0, 32488xx0, 32917xx0, 32918xx0 og 32918xxE
- Vento – 30425xx0, 30427xx0, 30429xx0, 30434xx0, 30435xx0, 30436xx0 og 30437xx0

xx = Grohe fargekode

Produktene kan også markedsføres under navnet K-Line. Følgende K-Line modeller inngår: KM1L, KM1LS, KM1C, KM1CS, KM1CB, KM1Cw, KM1U, KM1US, KM1UB, KM2U, KM2US, KM2C og KM2CS

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007