# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3557

Utstedt: 26.06.2019
Revidert: 17.12.2025
Gyldig til: 01.06.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Wavin AS+ og SiTech+ avløpsrør og rørdeler i mineralmodifisert PP

er i samsvar med kravene i

- **EN 1451-1**
- **EN 1451-2 (*)**
- **EN 13501-1 (*)**

### Innehaver

Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, 8450 Hammel, Danmark

### Produsent Wavin AS+

Orbia Building & Infrastructure (Wavin), Do Certous 2659/12, hala B3, 19300 Praha – Horni Pocernice, Tsjekkia

Wavin Polska S.A., ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk, Polen

### Produsenter SiTech+

Orbia Building & Infrastructure (Wavin), Do Certous 2659/12, hala B3, 19300 Praha – Horni Pocernice, Tsjekkia

Wavin Italia S.p.A.
Via Boccalara 24, 45030 Santa Maria Maddalena, Italia

Wavin TR Plastik Sanayi A.S, Güzelevler Hah. Girne Bulvari No:294/A Yüregir, 01310 Adana, Tyrkia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Wavin AS+ avløpsrør og rørdeler i PP. Finnes i følgende dimensjoner: DN 50, DN 70, DN 90, DN 100, DN 125, DN 150 og DN 200. Bruksområde BD, dvs. rør i hus og rør under bygning (bunnledning). Brannklassifisering: D-s2, d0.

SiTech+ avløpsrør og rørdeler i PP. Finnes i følgende dimensjoner: 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 og 160 mm. Bruksområde BD, dvs. rør i hus og rør under bygning (bunnledning). Brannklassifisering: C-s2, d0.

### Funksjonskrav i TEK

*Belastninger*
Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.
Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslingstest.

*Tetthet*
Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.
Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.
Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

### Andre sertifiseringskrav

*Merking*
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007