SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3664

Utstedt: 05.10.2020
Fornyet: 10.10.2025
Gyldig til: 01.11.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe BauLoop, StartLoop, BauEdge og StartEdge ettgreps kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3664
SINTEF Certification

Innehaver
Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent
Grohe Siam Ltd.
203 Moo 10 Ban Na Sub-District
Klaeng District 21110, Rayong Province, Thailand

Produkt- og produksjonskontroll
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse
Grohe BauLoop, StartLoop, BauEdge og StartEdge ettgreps dusj- og karbatterier.

Følgende modeller inngår:
- BauLoop – 23602xx1, 23633xx1
- StartLoop – 23354xx1, 23354xxx1, 23355xx1, 23355xxx1
- BauEdge – 23604xx1, 23635xx1, 23636xx1, 23914xx1
- StartEdge – 23347xx1, 23348xx1, 24197xx1, 24198xx1

xx = Grohe fargekode
xxx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK
Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav
Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007