

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3768

Utstedt: 25.11.2021
Gyldig til: 01.12.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grotherm 500 termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda
3850 Albergaria-a-Velha, Portugal

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grotherm 500 termostatiske dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › 34793xx0, 34798xx0 og 34840xx0
- › 34794xx0, 34799xx0 og 34803xx0
- › 34796xx0, 34797xx0, 34800xx0, 34841xx0, 34805xx0 og 34842xx0

xx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

