SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3933

Utstedt: 29.11.2024
Revidert: 17.12.2025
Gyldig til: 01.12.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mora Lynx ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- **EN 817**
- **NKB Produktregler nr. 4**

Innehaver

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Mora Lynx ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- Mora Lynx – art. nr. 343001, 343001.12, 343001.LD3, 343001.12LD3, 343001.LD1 og 343001.12LD1
- Mora Lynx – art. nr. 343011, 343011.12, 343011.LD3, 343011.12LD3, 343011.LD1 og 343011.12LD1

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produktene.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007