SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1509

Utstedt: 20.05.2010
Fornyet: 23.01.2025
Gyldig til: 01.02.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Intra Cuadro ettgreps kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- **EN 817**
- **NKB Produktregler nr. 4**

Innehaver

Intra Mölntorp AB
Säbyvägen 8
734 93 Kolbäck, Sverige

Produsent

Kaiping Strohm Faucets Co., Ltd.
No. 16-20, Area A Baishitou, Yueshan Town, Kaiping City, Guangdong Province, Kina

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Intra Cuadro TPCU-SHOWER ettgreps kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning. Dusjen har to strålebilder og kan stilles om ved å vri på dusjdysen.

Følgende modell inngår:

- Intra Cuadro TPCU-SHOWER – art. nr. 38.937.26.30 og NRF nr. 4452806

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007