

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1573

Utstedt: 18.10.2010

Fornyet: 29.04.2025

Gyldig til: 01.05.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

PEXGOL PE-Xa-rør

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 15875-2
- › KTW-BWGL (*)



Innehaver

Golan Pipes Scandinavia A/S
Lollandsvej 16
5500 Middelfart, Danmark

Produsent

Golan Plastic Products Ltd.
Kibbutz Shaar Hagolan
15145 Jordan Valley, Israel

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

PEXGOL PE-Xa-rør for tappevannsinstallasjoner i følgende dimensjoner:

12 x 1.7 mm, 12 x 2.0 mm, 15 x 2.5 mm, 16 x 2.0 mm,
16 x 2.2 mm, 18 x 2.5 mm, 20 x 2.8 mm, 22 x 3.0 mm,
25 x 3.5 mm, 28 x 4.0 mm, 32 x 4.4 mm, 40 x 5.5 mm,
50 x 6.9 mm og 63 x 8.7 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

70 °C er maksimale tillatte kontinuerlige driftstemperatur, mens 1 MPa (10 bar) er maksimale tillatte driftstrykk. Høyeste tillatte driftstemperatur for korte perioder er 93 °C ved et trykk på 1 MPa (10 bar).

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

