

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1574

Utstedt: 19.10.2010

Fornyet: 10.10.2025

Gyldig til: 01.11.2030

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## PMJ Nomic Duo skjøtemansjetter for støpejernsrør

er i samsvar med kravene i

- › EN 877
- › DIN 19522 (\*)



### Innehaver

PMJ-tec AG  
Industriestrasse 34  
1791 Courtaman, Sveits

### Produsent

PMJ-tec AG  
Industriestrasse 34  
1791 Courtaman, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

PMJ Nomic Duo skjøtemansjetter for støpejernsrør.

Følgende dimensjoner inngår:

DN 40, DN 50, DN 60, DN 70, DN 75, DN 80, DN 100,  
DN 125, DN 150, DN 200, DN 250 og DN 300

### Funksjonskrav i TEK

#### Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført temperaturvekslingstest.

#### Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Skjøtemansjettene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

