

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3143

Utstedt: 05.05.2015  
Fornyet: 11.04.2025  
Gyldig til: 01.05.2030  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## KWC GASTRO ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

KWC Group AG  
KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm, Sveits

### Produsent

KWC Group AG  
KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

KWC GASTRO ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 24.501.044, 24.501.046, 24.501.054, 24.501.056, 24.501.064 og 24.501.066
- › 24.502.194 og 24.502.196
- › K.24.32.11, K.24.32.14 og K.24.32.16
- › 24.503.174 og 24.503.184
- › K.24.62.14 og K.24.62.16
- › K.24.62.44 og K.24.62.46

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

