SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3178

Utstedt: 14.09.2015
Fornyet: 07.08.2025
Gyldig til: 01.09.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Joti R-sluk 110

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3178
SINTEF Certification

Innehaver

Purus AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produsent

Vistas Group AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Joti R-sluk 110 er beregnet for installasjon i bunnledning, støpt såle og plate på mark.

Sluket er laget i PP med klemring av rustfritt stål.

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann
Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Sluket har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås
Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Sluket har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt
Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder